

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月4日
区 分	作業前

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400Lの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600Lの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5Lの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月6日
区分	作業中

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400ℓ/minの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600ℓ/minの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5ℓ/minの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月12日
区分	作業中

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400Lの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600Lの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5Lの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月18日
区 分	作業中

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400Lの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600Lの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5Lの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月24日
区分	作業中

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400L/mの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600L/mの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5L/mの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年10月30日
区 分	作業中

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400Lの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600Lの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5Lの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することできる最小値を意味します)

測定結果一覧表

件名： 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業(アスベスト工事)No.5-1

測定結果

測定日	平成29年11月6日
区 分	作業後

作業工区	測定地点	測定結果(単位:本/L)
	除去施設付近 ①	0.15未満
	除去施設付近 ②	0.15未満
	除去施設付近 ③	0.15未満
	除去施設付近 ④	0.15未満

0.15本/L フィルター47mm、採気量2400mlの場合の定量下限値

0.47本/L フィルター25mm、採気量600mlの場合の定量下限値

56.9本/L フィルター25mm、採気量5mlの場合の定量下限値

(定量下限値とは結果が十分な信頼性を有することのできる最小値を意味します)