アスベスト調査結果及び除去作業予定図　平成29年10月23日～29日

171023現在



：地上部解体完了

：石綿除去作業完了

：飛散性石綿あり
レベル1　著しく飛散しやすい　･･･吹付け材　等
レベル2　飛散しやすい　･･･耐火被覆材、断熱材、保温材　等

：非飛散性石綿あり
レベル3　比較的飛散しにくい　･･･内装材、耐火間仕切り、床材、
外装材、屋根材、煙突材、設備配管、
設備機器部品　等

※複数のレベルが含有されている場合、最上位のレベルを記載しております。
※北街区における石綿除去作業は、全て無事に完了致しました。

：石綿なし

：調査中

：今週作業実施（10月23日～29日）

：来週作業実施（10月30日～11月5日）

※各所の分析結果詳細及び月間作業工程は組合ホームページでご確認下さい。また、作業状況によって、変更となる可能性がございます。予めご了承お願い致します。